

**ADDENDA DOC-01**

**RÉPONSES AUX QUESTIONS**

**23510B022**

**RÉFÉRENCE SEAO # 20050596**

**CENTRE D'ÉDUCATION AUX  
ADULTES DE HULL -  
REPLACEMENT DU SYSTÈME  
DE CHAUFFAGE**

**CONFIDENTIEL**

*Toute reproduction partielle ou totale du présent document pour des fins autres que le présent appel d'offres est interdite sans l'autorisation écrite du donneur d'ordre.*



## ADDENDA DOC-01 - RÉPONSES AUX QUESTIONS

Date d'émission : samedi, 12 avril 2025

Addenda M-001, 3 pages 8½" x 11"

### À L'ATTENTION DE TOUS LES SOUMISSIONNAIRES

Messieurs, Mesdames,


Par la présente, nous désirons vous informer de la modification suivante aux documents d'appel d'Offres. Cette modification fait partie intégrante des documents contractuels.

Cet addenda fait partie de l'appel d'offres no **23510B022**. Le soumissionnaire doit en prendre connaissance et inclure le contenu dans la soumission et le modifier de la façon suivante :

## ADDENDA DOC-01 - RÉPONSES AUX QUESTIONS

### Question 1 :

Pourriez-vous svp nous fournir les spécifications pour le bac réactif PC-01 demandé au plan M-131, voir extrait ci-dessous.



### Réponse 1 :

L'information se trouve au devis, section 23 25 00, article 2.5 (voir ci-dessous). On demande un réservoir d'alimentation à dérivation, DuBois no. VTF-2 complet avec robinets, boîtier pour filtre, filtre et accessoires.

**2.5**

### **TRAITEMENTS CHIMIQUES DES RÉSEAUX FERMÉS – EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE**

.1 Pour chacun des réseaux, fournir et installer :

.1 Un réservoir d'alimentation à dérivation, DuBois no VTF-2, complet avec robinets, boîtier pour filtre et filtres et tout autre accessoire requis.

Fin de l'Addenda DOC-01

**NOTE :** Si une plainte visée à l'article 21.0.4 de la LCOP est effectuée, celle-ci doit être reçue par la Commission scolaire Western Québec au plus tard à la date limite de réception des plaintes.

.....  
*Alain Gendron*

.....  
*Approvisionnement*

**À REMPLIR PAR LE SOUMMISSAIRE**

**Nous avons pris connaissance du présent addenda et notre soumission ou proposition en tient compte**

Signature du responsable \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_