

ADDENDA 1

CONFIDENTIEL

Toute reproduction partielle ou totale du présent document pour des fins autres que le présent appel d'offres est interdite sans l'autorisation écrite de l'organisme public.



Gatineau, le 24 avril 2025

ADDENDA No 1

À L'ATTENTION DE TOUS LES SOUMISSIONNAIRES

Messieurs,
Mesdames,

Cet addenda fait partie de l'appel d'offres no *UQO-A2512-C315 - Remplacement des pompes de puisards L-B* et apporte les précisions qui suivent:

Voici une question ainsi que sa réponse :

Question 1 :

Nous remarquons que le numéro de modèle des pompes est *explosion proof*. Cependant, ce n'est pas mentionné ni dans le devis ni dans le tableau. Est-ce que les pompes doivent absolument être *explosion proof*?

Réponse 1 :

La spécification *explosion proof*, tel que demandé au tableau des pompes, est à maintenir pour les pompes.

C'est requis dans le puits sanitaire mais on veut aussi maintenir l'uniformité des modèles de pompes (pièces de rechange). Aussi, nous voulons palier à toutes éventualité puisque les puits sont accessibles par tous (incluant véhicules) à l'extérieur du bâtiment.

Toute autre condition demeure telle quel.