

Appel d'offres # 2526-19111

## **ADDENDA 2**

---

**École du Vallon**  
**Centre de services scolaire des Draveurs**

**Mesure Maintien des bâtiments**  
**Remplacement des chaudières et des contrôles pneumatiques**

---

**Le présent addenda fait partie des documents d'appels d'offres. Le soumissionnaire doit en prendre connaissance et inclure les frais relatifs à son contenu dans le montant de la soumission.**

---

L'addenda 2 contient les pages suivantes :

Page frontispice : 1 page

Devis mécanique M-002 : 1 page

Nombre de pages (incluant celle-ci) : 2 pages

  
\_\_\_\_\_  
Signature du responsable du

Centre de services scolaire des Draveurs

12 décembre 2025

Date

<b>ADD No. :</b>	<b>M-002</b>	<b>PROJET :</b>	École du Vallon - Remplacement entrée électrique/chaudières/pneumatique
------------------	--------------	-----------------	---

<b>DISCIPLINE :</b>	MÉCANIQUE	<b>CLIENT :</b>	Centre de services scolaire des Draveurs
<b>DATE :</b>	2025-12-10	<b>ARCHITECTE :</b>	A4 architecture
<b>NO PROJET CLIENT :</b>	2526-19111	<b>DOSSIER WSP :</b>	CA0038242.6754

<b>DOCUMENTS JOINTS</b>	N/A	<b>NB DE PAGES :</b> (addenda et pièces jointes)	1
-------------------------	-----	---	---

Les soumissionnaires doivent prendre connaissance des précisions, additions ou modifications indiquées dans le présent addenda, lequel fait partie intégrante des documents d'appels d'offres. Ils devront en tenir compte lors de la préparation de leur soumission. Les soumissionnaires sont assujettis aux exigences et aux directives mentionnées au devis de l'architecte.

<b>PRÉPARÉ PAR :</b>	
François Patry, ing.	
<b>ASSISTÉ DE :</b>	
Sylvain Fournier, techn.	

#### DESCRIPTION DES CHANGEMENTS

#### A. CHAUFFAGE

##### A.1. ÉQUIVALENCES

- A.1.1. La chaudière électrique de marque Lattner, modèle Space Saver S195LW-600-3, proposée en lien avec la nouvelle chaudière "CH-1" n'est pas acceptée en équivalence. L'appareil proposé en équivalence a des contacteurs magnétiques qui sont conçus pour seulement 200 000 cycles alors que l'appareil cité aux documents d'appel d'offres est conçu pour 10 000 000 de cycles.
- A.1.2. La chaudière au gaz naturel de marque Lochinvar Crest, modèle FBN1501, proposée en lien avec la nouvelle chaudière "CH-2" n'est pas acceptée en équivalence. L'appareil proposé en équivalence a seulement un (1) brûleur. Un minimum de deux (2) brûleurs indépendants doivent être inclus dans la chaudière afin d'assurer une redondance. Il est à noter que le modèle cité aux documents d'appel d'offres a un total de trois (3) brûleurs indépendants.

FIN DE L'ADDENDA